



# 产品认证证书

证书编号: CQC25012460789

发证日期: 2025年03月13日  
有效期至: 2026年04月28日

**委托人名称及注册地址** 上海西岱尔电子有限公司  
上海市浦东新区康桥工业区康花路521号B座4楼

**制造商名称及注册地址** 西岱尔(上海)电子制造有限公司  
上海市浦东新区康意路499号2B幢

**生产企业名称及生产地址** 厦门大恒科技有限公司  
厦门市火炬高新区(翔安)产业区同龙二路573号4、5楼

**产品名称和系列、规格、型号** 低压电涌保护器专用保护装置  
SSD1-13-230, SSD80-230, SSD50-230; 具体参数详见附页

**产品标准和技术要求** NB/T 42150-2021

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471452-2022 认证规则的要求, 特发此证。  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



# 产品认证证书

证书编号: CQC25012460789

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

I 类试验 (T1):

| 型号          | $I_{imp}$ (kA) | $I_{max}$ (kA) | $U_P$ (kV) | $U_e$ (V) | $I_{cn}$ (kA) | $I_i$ (A) |
|-------------|----------------|----------------|------------|-----------|---------------|-----------|
| SSD1-13-230 | 12.5           | /              | 1.5        | 230       | 100           | 5         |

II 类试验 (T2):

| 型号          | $I_n$ (kA) | $I_{max}$ (kA) | $U_P$ (kV) | $U_e$ (V) | $I_{cn}$ (kA) | $I_i$ (A) |
|-------------|------------|----------------|------------|-----------|---------------|-----------|
| SSD1-13-230 | 20         | /              | 1.5        | 230       | 100           | 5         |
| SSD80-230   | 40         | 80             | 1.5        | 230       | 100           | 5         |
| SSD50-230   | 20         | 50             | 1.3        | 230       | 100           | 5         |



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE