



产品认证证书

证书编号: CQC24012448620

发证日期: 2024年11月08日
有效期至: 2032年11月02日

委托人名称 西岱尔(上海)电子制造有限公司
及注册地址 上海市浦东新区康意路499号2B幢

制造商名称 西岱尔(上海)电子制造有限公司
及注册地址 上海市浦东新区康意路499号2B幢

生产企业名称 厦门大恒科技有限公司
及生产地址 厦门市火炬高新区(翔安)产业区同龙二路573号4、5楼

产品名称和系列、规格、型号 低压电涌保护器专用保护装置
SSD80-20-230、SSD80-40-230、SSD80S-20-230、SSD80S-40-230、SSD40-20-230、
SSD40-40-230、SSD40S-20-230、SSD40S-40-230;具体参数详见附件

产品标准和技术要求 NB/T 42150-2021

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471452-2022 认证规则的要求,特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

证书编号: CQC24012448620

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

SSD80-20-230、SSD80-40-230、SSD80S-20-230、SSD80S-40-230、SSD40-20-230、SSD40-40-230、
SSD40S-20-230、SSD40S-40-230

额定冲击耐受电压(Uimp): 4kV;

额定绝缘电压(Ui): 500V;

额定工作电压(Ue): AC230/240V(2P), AC230/400V(4P);

II 类试验的标称放电电流(In):

40kA(SSD80-20-230、SSD80-40-230、SSD80S-20-230、SSD80S-40-230),

20kA(SSD40-20-230、SSD40-40-230、SSD40S-20-230、SSD40S-40-230);

II 类试验的最大放电电流(I_{max}):

80kA(SSD80-20-230、SSD80-40-230、SSD80S-20-230、SSD80S-40-230),

40kA(SSD40-20-230、SSD40-40-230、SSD40S-20-230、SSD40S-40-230);

额定短路能力: 100kA;

最小延时动作电流(I_d): 3A;

最小瞬时动作电流(I_i): 5A;

极数: 2P, 4P;

配合 SPD 的试验类型: II 类试验 SPD 的专用保护装置



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

证书编号: CQC24012448620

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

例: SSD40S-40-230

| | | | | |
|-----|----|---|----|-----|
| SSD | 40 | S | 40 | 230 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1. 表示 T2 级
2. 表示最大放电电流: 40:40kA (8/20us), 80:80kA (8/20us)
3. 表示预留位: S: 预留, 空白: 基本型
4. 表示极数: 20: 2P, 40: 4P
5. 表示额定工作电压: 230: AC230V/240V (2P), AC230V/400V (4P)

注: 1、ODM 申证产品与母证书产品型号对照表

| 序号 | 产品名称 | 厦门大恒科技有限公司 | 西岱尔(上海)电子制造有限公司 |
|----|---------------|------------|--|
| 1 | 低压电涌保护器专用保护装置 | T08/80E2 | SSD80-20-230 SSD80S-20-230 SSD80-40-230 SSD80S-40-230 |
| | | T08/40E2 | SSD40-20-230 SSD40S-20-230 SSD40-40-230 SSD40S-40-230 |



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE