



产品认证证书

证书编号: CQC24012448621

发证日期: 2024年11月08日
有效期至: 2026年03月15日

委托人名称 西岱尔(上海)电子制造有限公司
及注册地址 上海市浦东新区康意路499号2B幢

制造商名称 西岱尔(上海)电子制造有限公司
及注册地址 上海市浦东新区康意路499号2B幢

生产企业名称 厦门大恒科技有限公司
及生产地址 厦门市火炬高新区(翔安)产业区同龙二路573号4、5楼

产品名称和系列、规格、型号 低压电涌保护器专用保护装置
SSD1-15-20-230、SSD1-15-40-230、SSD1-15S-20-230、SSD1-15S-40-230;具体参数详见附件

产品标准和技术要求 NB/T 42150-2021

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471452-2022 认证规则的要求,特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

证书编号: CQC24012448621

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

SSD1-15-20-230、SSD1-15-40-230、SSD1-15S-20-230、SSD1-15S-40-230 额定冲击耐受电压(Uimp): 6kV;

额定绝缘电压(Ui): 500V;

额定工作电压(Ue): AC230/240V(2P), AC230/400V(4P);

I 类试验的冲击电流(Iimp): 15kA;

额定短路能力: 100kA;

最小延时动作电流(Id): 3A;

最小瞬时动作电流(Ii): 5A;

极数: 2P, 4P;

配合 SPD 的试验类型: I 类试验 SPD 的专用保护装置

型号解释:

例: SSD1-15S-40-230

SSD1	15	S	40	230
1	2	3	4	5

1. 表示 T1 级
2. 表示冲击电流: 15: 15kA (10/350us)
3. 表示预留位: S: 预留, 空白: 基本型
4. 表示极数: 20: 2P, 40: 4P
5. 表示额定工作电压: 230: AC230V/240V (2P), AC230V/400V (4P)

注: ODM 申证产品与母证书产品型号对照表

序号	产品名称	厦门大恒科技有限公司	西岱尔(上海)电子制造有限公司
1	低压电涌保护器专用保护装置	T08/100B2	SSD1-15-20-230、 SSD1-15S-20-230、 SSD1-15-40-230、 SSD1-15S-40-230



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE